



Váš dopis ze dne: 17. května 2021

Praha 17. května 2021



Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 17. 5. 2021, evidované pod č. j.: [redacted] [redacted] ve věci: „*Jakým způsobem je právními předpisy, konkrétně jakými ustanoveními právních předpisů, řešena ochrana osob v zastavěném území před imisí hluku a vibracemi z tepelného čerpadla jako zdroje hluku a vibrací, které slouží k ohřevu vody v bazénu umístěného v zástavbě rodinných domů orientovaného takovým způsobem, že se z něj bude šířit hluk spolu s vibracemi na sousední pozemek s rodinným domem a bude zasahovat do chráněného venkovního prostoru stavby,*“ Vám sdělujeme následující:

Dle vyjádření zástupců oddělení hygieny obecné a komunální, je problematika hluku v komunálním prostředí upravena NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o ust. § 12 v případě, že TČ emituje hluk do (nejbližšího) chráněného venkovního prostoru nebo chráněného venkovního prostoru stavby (definice chráněných prostorů je





v ust. 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Co se týče problematiky vibrací, z úřední činnosti je známo, že standardně dodávaná TČ nepředstavují problém ve smyslu šíření vibrací do okolního prostoru (sousedních staveb). Ust. týkající se vibrací jsou zejm. využitelná v případě jejich šíření např. z dopravních staveb (metro) příp. při jejich realizaci (tunely, odstřely horniny aj.).

S pozdravem

